

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-261-IDN (Penetapan: 20 Agustus 2025)

LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Nama Lembaga Inspeksi : Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya Alamat : Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur Telp. 031 5035830 Email. bpfksurabaya@kemkes.go.id	Masa Berlaku 20 Agustus 2025 s/d 19 Agustus 2030
---	--

Ruang Lingkup Akreditasi

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk / Proses / Jasa / Instalasi	Bidang Inspeksi dan Subbidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Instruksi Kerja yang Digunakan	Standar, metode inspeksi, dan teknik yang diacu	Keterangan
Tipe A	Instalasi	Infrastruktur - Inspeksi instalasi listrik medik pada fasilitas pelayanan Kesehatan	- Verifikasi dokumen - Uji fungsi - Pengujian	MK – LI.02	- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit - SNI 04 - 0225:2011: Persyaratan Umum Instalasi Listrik - SNI 04 - 0227: 2003: Tegangan standar - Standard for infrared inspection of Electrical System & rotating equipment: 2008	

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-261-IDN (Penetapan: 20 Agustus 2025)

LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk / Proses / Jasa / Instalasi	Bidang Inspeksi dan Subbidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Instruksi Kerja yang Digunakan	Standar, metode inspeksi, dan teknik yang diacu	Keterangan
Tipe A	Instalasi	Infrastruktur - Inspeksi instalasi tata udara pada fasilitas pelayanan Kesehatan	- Verifikasi dokumen - Uji fungsi - Pengujian	MK – ITU.01	- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan rumah Sakit - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - SNI 7062:2019 Pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja - ISO 14644 - I Cleanroom standard 2015: Cleanroom associates controlled environment Part I: Classification of air cleanliness by particle concentration	

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-261-IDN (Penetapan: 20 Agustus 2025)

LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk / Proses / Jasa / Instalasi	Bidang Inspeksi dan Subbidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Instruksi Kerja yang Digunakan	Standar, metode inspeksi, dan teknik yang diacu	Keterangan
Tipe A	Produk	Inspeksi Bio Safety Cabinet (BSC)	- Verifikasi dokumen - Uji fungsi - Pengujian pemenuhan persyaratan	MK – BSC.01	- NSF/ANSI 49-2022 - Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/0412/2020 tentang Metode Kerja Pengujian dan/atau Kalibrasi alat Kesehatan	
Tipe A	Instalasi	Infrastruktur - Inspeksi instalasi gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan Kesehatan	- Verifikasi dokumen - Uji fungsi - Pengujian - Pemeriksaan visual - Pengukuran atau pengujian unjuk kinerja	MK – IGM.01	- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Kesehatan - Medical gases – HTM 02-01 Medical Gas Pipeline System Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis - ASHRAE HVAC Manual Design for Healthcare Facilities 2013	

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LI-261-IDN (Penetapan: 20 Agustus 2025)

LEMBAGA INSPEKSI - SNI ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012)

Tipe Lembaga Inspeksi	Produk / Proses / Jasa / Instalasi	Bidang Inspeksi dan Subbidang Inspeksi	Jenis Inspeksi	Instruksi Kerja yang Digunakan	Standar, metode inspeksi, dan teknik yang diacu	Keterangan
					- SNI 7231 : 2009 Metoda pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja - Permenkes No.07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	